

Государственное общеобразовательное казенное учреждение
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа
п. Усть-Уда»

666351, п. Усть-Уда, Иркутская обл., ул. Орджоникидзе, 9
тел. (факс) 31-6-73
E-mail: obrazinternatust_uda@irmail.ru

Прокурору района
старшему советнику
юстиции
И.Г.Нововицкой

№ 4/10-05
« 11 » января 20 23 года

Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Ваше Представление от 15.12.20022г, №Прдр-20250036-47-22/-20250036 рассмотрено с участием представителя прокуратуры Горячевой О.В.

Приняты следующие меры к устранению нарушений:

По факту нарушения п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020№1479 (далее по тексту – Правила) сообщаем, что в здании спального корпуса ГОКУ ИО СКШ п. Усть-Уда организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Все работники обеспечены исправными ручными электрическими фонарями (один фонарь на одного дежурного), средствами индивидуальной защиты самоспасателями «Бриз». Оборудован шкаф для хранения.

По факту нарушения п.26 правил поясняем, что замок на двери эвакуационного выхода в столовой врезной, с защелкой в комплекте с ручкой, что обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.

По факту нарушения п.3.11.11.Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее по тексту – СП 2.4.36748-20), поясняем, что здание старое, ему необходим капитальный ремонт, поэтому температура воздуха в спортзале не соответствует норме, хотя батареи греют исправно. На данное здание имеется проектно-сметная документация №38-1-1-2-013089-2022 от 10.03.2022г. В 2023г. планируется доведение денежных средств на ремонтные работы.

По факту нарушения п.2.8.9.СП 2.4.3648-20 доводим до сведения, что в спортивном зале все светильники, которые на момент проверки были в нерабочем состоянии, заменены на исправные. Сотруднику организации Вязникову А.С., исполняющему обязанности электрика, вынесено замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

По факту нарушения п.24 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации, уточняем, что в ГОКУ СКШ п. Усть-Уда организовано круглосуточное дежурство: в дневное время с 8.30 до 21.30 работают вахтеры. В ночное время, с 21.30 до 8.30 работают сторожа. Все посетители вносятся в журнал регистрации входа и выхода посетителей. Пропускной режим не предусмотрен в связи с 4 категорией опасности объекта (Паспорт безопасности ГОКУ ИО СКШ п. Усть-Уда от 29.11.2021г.).

И.о. директора:



Т.Н. Рыбкина

Т.Н. Рыбкина