



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Иркутской области
Прокуратура
Усть-Удинского района
ул. Постышева, 10, п. Усть-Уда, 666332



И.о. директора Государственного
общеобразовательного казенного
учреждения Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа
р.п. Усть-Уда»
Рыбкиной Т.Н.

15.12.2022 № Прдр-20250036-47-22/-20250036

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федеральных законов
об образовании, пожарной безопасности

Прокуратурой района совместно с главным государственным инспектором Усть-Удинского района по пожарному надзору проведена проверка Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда» (далее по тексту - ГОКУ СКШ р.п. Усть-Уда) исполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в части создания безопасных условий для обучения, воспитания присмотра, в том числе детей с круглосуточным пребыванием в организации. По состоянию на отчетную дату в образовательном учреждении обучается 63 ребенка, из них 37 детей пребывает в учреждении круглосуточно.

В силу ч. ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. ст. 1, 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными

Прокуратура Усть-Удинского района Иркутской
области

№ Прдр-20250036-47-22/-20250036

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу статьи 37 вышеуказанного Закона юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Настоящей проверкой установлены нарушения пожарной безопасности.

В нарушение п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 (далее по тексту – Правила) в здании спального корпуса организации (объекта с круглосуточным пребыванием людей), руководитель организации не обеспечил круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, не обеспечил исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов на каждого дежурного;

- в нарушение п. 26 Правил замок на двери эвакуационного выхода из спортивного зала, замок на двери эвакуационного выхода из столовой не обеспечивает возможность ее свободное открывание изнутри без ключа.

Кроме того, установлено, что в нарушение п. 3.11.11. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту- СП 2.4.3648-20) в спортивном зале, где проходило занятие физической культуры температура воздуха составляла 12°C (допустимая - 17 °C).

- в нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 в спортивном зале из 8 установленных светильников с люминесцентными лампами 4 находились в нерабочем состоянии.

В нарушение п. 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), утв. постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, в школе не обеспечен пропускной режим.

Вышеназванные нарушения не обеспечивают безопасные условия обучения, воспитания детей в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, а также безопасность работников образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием представителя прокуратуры, о времени и месте рассмотрения настоящего акта прокурорского реагирования уведомить прокуратуру района путем направления извещения на адрес электронной почты ust-uda@38.mailop.ru

2. Принять меры к устранению нарушений федерального законодательства.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. К ответу на представление приложить копии приказов (распоряжений) о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления проинформировать прокурора в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

И.Г. Ноговицына

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2F64523C54832A2C2110CBE451EDC77C5D633B39
Владелец Ноговицына Ирина Геннадьевна
Действителен с 09.12.2021 по 09.03.2023